

◎月別処理実績

2021年12月

区分	種類	数量(t)
産業廃棄物	汚泥	177.56
	廃油	25.96
	廃プラスチック類	4,515.18
	燃え殻	0.00
	廃アルカリ	17.97
	紙くず	342.38
	木くず	479.33
	繊維くず	205.43
	動植物性残さ	54.14
	ゴムくず	68.48
	金属くず	410.86
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	821.71
	ばいじん	0.00
	政令第2条第13号に規定する廃棄物	279.93
		小計
特別管理産業廃棄物	感染性廃棄物	7.94
	汚泥(※1)	0.00
	ばいじん(※2)	0.00
		小計
一般廃棄物	汚泥	187.33
	肉骨粉	0.00
	その他	21.50
		小計
	合計	7,615.70

※1 鉛又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ベンゼン、ダイオキシン類を含むことのみにより有害な物に限る。  
 ※2 鉛又はその化合物、ダイオキシン類を含むことのみにより有害な物に限る。

◎排ガス測定結果

試料採取日	2021年9月21日	計量証明書発行日	2021年10月6日	
点検頻度	2ヶ月/回 年6回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目		検査結果		
ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup> N	<0.001	<0.001	
硫黄酸化物濃度	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N	<1	<1	
窒素酸化物濃度	cm <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> N	38	82	
塩化水素濃度	mg/m <sup>3</sup> N	24	43	

※ 硫黄酸化物及び窒素酸化物のcm<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>Nはppmと同じ意味です。

試料採取日	2021年1月20日	計量証明書発行日	2021年2月4日	
点検頻度	年1回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目		検査結果		
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.00030	0.00029	

◎ 燃焼ガスの温度等の測定結果

2021年12月

項目 日付	溶融炉温度 (°C)		集じん器入口温度 (°C)		排ガス濃度 一酸化炭素(CO)(ppm)		ばいじんの除去	
	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉
1日	停止中	1,287	停止中	160	停止中	13	停止中	連続除去
2日	停止中	1,296	停止中	160	停止中	9	停止中	連続除去
3日	停止中	1,300	停止中	160	停止中	8	停止中	連続除去
4日	停止中	1,313	停止中	160	停止中	7	停止中	連続除去
5日	停止中	1,304	停止中	160	停止中	7	停止中	連続除去
6日	停止中	1,294	停止中	160	停止中	8	停止中	連続除去
7日	停止中	1,284	停止中	160	停止中	8	停止中	連続除去
8日	停止中	1,288	停止中	160	停止中	6	停止中	連続除去
9日	停止中	1,278	停止中	160	停止中	9	停止中	連続除去
10日	停止中	1,286	停止中	160	停止中	5	停止中	連続除去
11日	停止中	1,347	停止中	160	停止中	5	停止中	連続除去
12日	停止中	1,335	停止中	160	停止中	6	停止中	連続除去
13日	停止中	1,333	停止中	160	停止中	8	停止中	連続除去
14日	停止中	1,335	停止中	160	停止中	8	停止中	連続除去
15日	停止中	1,344	停止中	160	停止中	6	停止中	連続除去
16日	停止中	1,340	停止中	160	停止中	8	停止中	連続除去
17日	停止中	1,341	停止中	160	停止中	7	停止中	連続除去
18日	停止中	1,350	停止中	160	停止中	6	停止中	連続除去
19日	停止中	1,344	停止中	160	停止中	6	停止中	連続除去
20日	停止中	1,348	停止中	160	停止中	6	停止中	連続除去
21日	停止中	1,339	停止中	160	停止中	8	停止中	連続除去
22日	停止中	1,354	停止中	160	停止中	6	停止中	連続除去
23日	停止中	1,354	停止中	160	停止中	4	停止中	連続除去
24日	停止中	1,343	停止中	160	停止中	7	停止中	連続除去
25日	1,293	1,339	160	160	14	5	連続除去	連続除去
26日	1,304	1,348	160	160	16	5	連続除去	連続除去
27日	1,307	1,346	160	160	12	6	連続除去	連続除去
28日	1,320	1,342	160	160	11	6	連続除去	連続除去
29日	1,323	1,329	160	160	10	8	連続除去	連続除去
30日	1,339	1,334	160	160	11	7	連続除去	連続除去
31日	1,345	1,337	160	160	9	7	連続除去	連続除去

備考1 溶融炉温度:溶融炉二次室温度の連続測定結果の日平均値

備考2 集じん器入口温度:No.1/バグフィルター入口温度の連続測定結果の日平均値

備考3 排ガス中のCO濃度:排ガス4成分分析計によるCO濃度の連続測定結果の日平均値

※異常時に措置を講じた年月日及びその内容