

◎月別処理実績

2022年7月

区分	種類	数量(t)
産業廃棄物	汚泥	150.21
	廃油	43.83
	廃プラスチック類	6,632.86
	燃え殻	2.39
	廃アルカリ	20.65
	紙くず	502.70
	木くず	703.78
	繊維くず	301.62
	動植物性残さ	41.38
	ゴムくず	100.54
	金属くず	603.24
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	1,206.48
	ばいじん	0.00
	政令第2条第13号に規定する廃棄物	170.72
	小計	10,480.39
特別管理産業廃棄物	感染性廃棄物	9.44
	汚泥(※1)	0.00
	ばいじん(※2)	0.00
	小計	9.44
一般廃棄物	汚泥	299.20
	肉骨粉	126.01
	その他	5.46
	小計	430.67
合計		10,920.50
※1 鉛又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ベンゼン、ダイオキシン類を含むことのみにより有害な物に限る。 ※2 鉛又はその化合物、ダイオキシン類を含むことのみにより有害な物に限る。		

◎排ガス測定結果

試料採取日	2022年5月23日	計量証明書発行日	2022年5月30日	
点検頻度	2ヶ月/回 年6回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目		検査結果		
ばいじん濃度	g/m ³ N	<0.001	<0.001	
硫黄酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	<1	<1	
窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	100	91	
塩化水素濃度	mg/m ³ N	68	190	

※ 硫黄酸化物及び窒素酸化物のcm³/m³Nはppmと同じ意味です。

試料採取日	2022年1月27日	計量証明書発行日	2022年2月14日	
点検頻度	年1回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目		検査結果		
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.00016	0.00026	

◎ 燃焼ガスの温度等の測定結果

2022年7月

項目 日付	溶融炉温度 (°C)		集じん器入口温度 (°C)		排ガス濃度 一酸化炭素(CO)(ppm)		ばいじんの除去	
	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉
1日	1,298	1,280	160	160	9	13	連続除去	連続除去
2日	1,280	1,260	160	160	7	12	連続除去	連続除去
3日	1,254	1,239	160	160	9	11	連続除去	連続除去
4日	1,258	1,246	160	160	8	16	連続除去	連続除去
5日	1,257	1,248	160	160	10	18	連続除去	連続除去
6日	1,272	1,261	160	160	11	17	連続除去	連続除去
7日	1,282	1,270	160	160	8	12	連続除去	連続除去
8日	1,265	1,255	160	160	10	19	連続除去	連続除去
9日	1,276	1,272	160	160	7	9	連続除去	連続除去
10日	1,279	1,262	160	160	8	13	連続除去	連続除去
11日	1,270	1,255	160	160	9	13	連続除去	連続除去
12日	1,279	1,257	160	160	8	11	連続除去	連続除去
13日	1,273	1,284	160	160	9	11	連続除去	連続除去
14日	1,270	1,283	160	160	12	13	連続除去	連続除去
15日	1,267	1,279	160	160	10	10	連続除去	連続除去
16日	1,270	1,291	160	160	10	7	連続除去	連続除去
17日	1,291	1,304	160	160	7	5	連続除去	連続除去
18日	1,267	1,305	160	160	8	6	連続除去	連続除去
19日	1,269	1,314	160	160	8	10	連続除去	連続除去
20日	1,262	1,311	160	160	7	7	連続除去	連続除去
21日	1,248	1,304	160	160	9	9	連続除去	連続除去
22日	1,261	1,317	160	160	9	7	連続除去	連続除去
23日	1,267	1,321	160	160	6	6	連続除去	連続除去
24日	1,267	1,313	160	160	6	7	連続除去	連続除去
25日	1,290	1,318	160	160	6	8	連続除去	連続除去
26日	1,279	1,305	160	160	5	7	連続除去	連続除去
27日	1,271	1,312	160	160	6	6	連続除去	連続除去
28日	1,270	1,306	160	160	7	7	連続除去	連続除去
29日	1,280	1,308	160	160	6	9	連続除去	連続除去
30日	1,264	1,305	160	160	7	7	連続除去	連続除去
31日	1,262	1,300	160	160	7	7	連続除去	連続除去

備考1 溶融炉温度:溶融炉二次室温度の連続測定結果の日平均値

備考2 集じん器入口温度:No.1/バグフィルター入口温度の連続測定結果の日平均値

備考3 排ガス中のCO濃度:排ガス4成分分析計によるCO濃度の連続測定結果の日平均値

※異常時に措置を講じた年月日及びその内容