

◎月別処理実績

2023年7月

区分	種類	数量(t)
産業廃棄物	汚泥	158.58
	廃油	44.01
	廃プラスチック類	6,508.93
	燃え殻	0.00
	廃アルカリ	13.58
	紙くず	493.10
	木くず	690.34
	繊維くず	295.86
	動植物性残さ	35.96
	ゴムくず	98.62
	金属くず	591.72
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	1,183.45
	ばいじん	0.00
	政令第2条第13号に規定する廃棄物	232.11
	小計	10,346.27
特別管理産業廃棄物	感染性廃棄物	8.55
	汚泥(※1)	0.00
	ばいじん(※2)	0.00
	小計	8.55
一般廃棄物	汚泥	441.42
	肉骨粉	0.00
	その他	21.42
	小計	462.84
合計		10,817.66
※1 鉛又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ベンゼン、ダイオキシン類を含むことのみにより有害な物に限る。 ※2 鉛又はその化合物、ダイオキシン類を含むことのみにより有害な物に限る。		

◎排ガス測定結果

試料採取日	2023年7月25日	計量証明書発行日	2023年8月7日	
点検頻度	2ヶ月/回 年6回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目		検査結果		
ばいじん濃度	g/m ³ N	<0.001	<0.001	
硫黄酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	<1	<1	
窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	76	49	
塩化水素濃度	mg/m ³ N	3	72	

※ 硫黄酸化物及び窒素酸化物のcm³/m³Nはppmと同じ意味です。

試料採取日	2023年2月3日	計量証明書発行日	2023年2月20日	
点検頻度	年1回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目		検査結果		
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.00031	0.0014	

◎ 燃焼ガスの温度等の測定結果

2023年7月

項目 日付	溶融炉温度 (°C)		集じん器入口温度 (°C)		排ガス濃度 一酸化炭素(CO)(ppm)		ばいじんの除去	
	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉
1日	1,317	1,327	160	160	14	15	連続除去	連続除去
2日	1,296	1,333	160	160	12	10	連続除去	連続除去
3日	1,297	1,334	160	160	14	13	連続除去	連続除去
4日	1,301	1,323	160	160	11	10	連続除去	連続除去
5日	1,283	1,326	160	160	13	12	連続除去	連続除去
6日	1,284	1,309	160	160	14	14	連続除去	連続除去
7日	1,283	1,306	160	160	9	10	連続除去	連続除去
8日	1,284	1,310	160	160	7	10	連続除去	連続除去
9日	1,304	1,315	160	160	7	11	連続除去	連続除去
10日	1,304	1,304	160	160	7	9	連続除去	連続除去
11日	1,297	1,296	160	160	10	12	連続除去	連続除去
12日	1,319	1,302	160	160	7	12	連続除去	連続除去
13日	1,309	1,299	160	160	8	11	連続除去	連続除去
14日	1,304	1,305	160	160	9	8	連続除去	連続除去
15日	1,315	1,310	160	160	6	10	連続除去	連続除去
16日	1,311	1,316	160	160	6	10	連続除去	連続除去
17日	1,307	1,296	160	160	7	10	連続除去	連続除去
18日	1,307	1,285	160	160	9	17	連続除去	連続除去
19日	1,300	1,296	160	160	7	9	連続除去	連続除去
20日	1,294	1,299	160	160	8	13	連続除去	連続除去
21日	1,314	1,302	160	160	7	12	連続除去	連続除去
22日	1,322	1,308	160	160	5	11	連続除去	連続除去
23日	1,335	1,301	160	160	7	9	連続除去	連続除去
24日	1,312	1,283	160	160	9	14	連続除去	連続除去
25日	1,295	1,281	160	160	10	8	連続除去	連続除去
26日	1,304	1,287	160	160	10	9	連続除去	連続除去
27日	1,311	1,282	160	160	8	8	連続除去	連続除去
28日	1,293	1,274	160	160	7	10	連続除去	連続除去
29日	1,300	1,272	160	160	8	9	連続除去	連続除去
30日	1,286	1,253	160	160	9	11	連続除去	連続除去
31日	1,205	1,264	160	160	15	13	連続除去	連続除去

備考1 溶融炉温度:溶融炉二次室温度の連続測定結果の日平均値

備考2 集じん器入口温度:No.1/バグフィルター入口温度の連続測定結果の日平均値

備考3 排ガス中のCO濃度:排ガス4成分分析計によるCO濃度の連続測定結果の日平均値

※異常時に措置を講じた年月日及びその内容