

◎月別処理実績

2025年4月

区分	種類	数量(t)
産業廃棄物	汚泥	181.72
	廃油	44.63
	廃プラスチック類	4,611.06
	燃え殻	0.00
	廃アルカリ	25.24
	紙くず	349.67
	木くず	489.53
	繊維くず	209.80
	動植物性残さ	28.08
	ゴムくず	69.93
	金属くず	419.60
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	839.20
	ばいじん	0.00
	政令第2条第13号に規定する廃棄物	279.72
	小計	7,548.19
特別管理産業廃棄物	感染性廃棄物	7.88
	汚泥(※1)	0.00
	ばいじん(※2)	0.00
	小計	7.88
一般廃棄物	汚泥	115.57
	肉骨粉	0.00
	その他	30.46
	小計	146.03
合計		7,702.10
※1 鉛又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ベンゼン、ダイオキシン類を含むことのみにより有害な物に限る。 ※2 鉛又はその化合物、ダイオキシン類を含むことのみにより有害な物に限る。		

◎排ガス測定結果

試料採取日	2025年3月21日	計量証明書発行日	2025年4月2日	
点検頻度	2ヶ月/回 年6回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目		検査結果		
ばいじん濃度	g/m ³ N	<0.001	<0.001	
硫黄酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	<1	<1	
窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	91	35	
塩化水素濃度	mg/m ³ N	160	3	

※ 硫黄酸化物及び窒素酸化物のcm³/m³Nはppmと同じ意味です。

試料採取日	2025年1月9.10日	計量証明書発行日	2025年1月27日	
点検頻度	年1回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目		検査結果		
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.00027	0.00031	

◎燃焼ガスの温度等の測定結果

2025年4月

項目 日付	溶融炉温度 (℃)		集じん器入口温度 (℃)		排ガス濃度 一酸化炭素(CO)(ppm)		ばいじんの除去	
	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉
1日	1,164	1,259	160	160	7	9	連続除去	連続除去
2日	1,169	1,259	160	160	7	9	連続除去	連続除去
3日	1,174	1,262	160	160	9	12	連続除去	連続除去
4日	1,176	1,264	160	160	8	9	連続除去	連続除去
5日	1,185	1,266	160	160	8	9	連続除去	連続除去
6日	1,185	1,271	160	160	8	9	連続除去	連続除去
7日	1,195	1,267	160	160	6	9	連続除去	連続除去
8日	1,198	1,268	160	160	6	7	連続除去	連続除去
9日	1,194	1,263	160	160	5	7	連続除去	連続除去
10日	1,197	1,268	160	160	6	6	連続除去	連続除去
11日	1,211	1,272	160	160	6	6	連続除去	連続除去
12日	1,208	1,269	160	160	5	5	連続除去	連続除去
13日	停止中	1,270	停止中	160	停止中	7	停止中	連続除去
14日	停止中	1,274	停止中	160	停止中	7	停止中	連続除去
15日	停止中	1,268	停止中	160	停止中	7	停止中	連続除去
16日	停止中	1,276	停止中	160	停止中	6	停止中	連続除去
17日	停止中	1,283	停止中	160	停止中	8	停止中	連続除去
18日	停止中	1,278	停止中	160	停止中	8	停止中	連続除去
19日	停止中	1,272	停止中	160	停止中	6	停止中	連続除去
20日	停止中	1,285	停止中	160	停止中	6	停止中	連続除去
21日	停止中	1,291	停止中	160	停止中	8	停止中	連続除去
22日	停止中	1,273	停止中	160	停止中	7	停止中	連続除去
23日	停止中	1,286	停止中	160	停止中	9	停止中	連続除去
24日	停止中	1,292	停止中	160	停止中	13	停止中	連続除去
25日	停止中	1,285	停止中	160	停止中	10	停止中	連続除去
26日	停止中	1,286	停止中	160	停止中	11	停止中	連続除去
27日	停止中	1,299	停止中	160	停止中	14	停止中	連続除去
28日	停止中	1,282	停止中	160	停止中	12	停止中	連続除去
29日	1,248	1,284	160	160	8	9	連続除去	連続除去
30日	1,249	1,287	160	160	7	11	連続除去	連続除去

備考1 溶融炉温度:溶融炉二次室温度の連続測定結果の日平均値

備考2 集じん器入口温度:No.1/バグフィルター入口温度の連続測定結果の日平均値

備考3 排ガス中のCO濃度:排ガス4成分分析計によるCO濃度の連続測定結果の日平均値

※異常時に措置を講じた年月日及びその内容