

◎月別処理実績

2025年9月

区分	種類	数量(t)
産業廃棄物	汚泥	142.67
	廃油	46.44
	廃プラスチック類	5,416.76
	燃え殻	22.78
	廃アルカリ	13.68
	紙くず	410.75
	木くず	575.04
	繊維くず	246.45
	動植物性残さ	31.31
	ゴムくず	82.15
	金属くず	492.89
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	985.79
	ばいじん	0.00
	政令第2条第13号に規定する廃棄物	200.68
	小計	8,667.39
特別管理産業廃棄物	感染性廃棄物	8.42
	汚泥(※1)	0.00
	ばいじん(※2)	0.00
	小計	8.42
一般廃棄物	汚泥	457.82
	肉骨粉	0.00
	その他	19.06
	小計	476.88
合計		9,152.69
※1 鉛又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ベンゼン、ダイオキシン類を含むことのみにより有害な物に限る。 ※2 鉛又はその化合物、ダイオキシン類を含むことのみにより有害な物に限る。		

◎排ガス測定結果

試料採取日	2025年9月10日	計量証明書発行日	2025年9月22日	
点検頻度	2ヶ月/回 年6回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目		検査結果		
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.001	<0.001	
硫黄酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	<1	<1	
窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	40	75	
塩化水素濃度	mg/m ³ N	64	45	

※ 硫黄酸化物及び窒素酸化物のcm³/m³Nはppmと同じ意味です。

試料採取日	2025年1月9.10日	計量証明書発行日	2025年1月27日	
点検頻度	年1回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目		検査結果		
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.00027	0.00031	

◎燃焼ガスの温度等の測定結果

2025年9月

項目 日付	溶融炉温度 (℃)		集じん器入口温度 (℃)		排ガス濃度 一酸化炭素(CO)(ppm)		ばいじんの除去	
	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉
1日	1,209	1,179	160	160	7	13	連続除去	連続除去
2日	1,210	1,218	160	160	7	13	連続除去	連続除去
3日	1,206	1,209	160	160	7	16	連続除去	連続除去
4日	1,238	1,204	160	160	7	12	連続除去	連続除去
5日	1,242	1,198	160	160	7	14	連続除去	連続除去
6日	1,256	1,193	160	160	5	12	連続除去	連続除去
7日	1,226	1,197	160	160	5	10	連続除去	連続除去
8日	1,217	1,211	160	160	6	11	連続除去	連続除去
9日	1,244	1,179	160	160	6	10	連続除去	連続除去
10日	1,239	1,183	160	160	5	14	連続除去	連続除去
11日	1,252	1,199	160	160	5	13	連続除去	連続除去
12日	1,197	1,191	160	160	6	10	連続除去	連続除去
13日	1,237	1,167	160	160	6	9	連続除去	連続除去
14日	1,216	1,177	160	160	6	11	連続除去	連続除去
15日	1,224	1,192	160	160	6	8	連続除去	連続除去
16日	1,217	1,171	160	160	6	12	連続除去	連続除去
17日	1,219	1,196	160	160	6	14	連続除去	連続除去
18日	1,221	1,194	160	160	8	16	連続除去	連続除去
19日	1,210	1,196	160	160	8	15	連続除去	連続除去
20日	1,209	1,213	160	160	8	23	連続除去	連続除去
21日	1,229	1,232	160	160	7	14	連続除去	連続除去
22日	1,216	1,223	160	160	9	19	連続除去	連続除去
23日	停止中	1,218	停止中	160	停止中	20	停止中	連続除去
24日	停止中	1,226	停止中	160	停止中	22	停止中	連続除去
25日	停止中	1,229	停止中	160	停止中	19	停止中	連続除去
26日	停止中	1,228	停止中	160	停止中	30	停止中	連続除去
27日	停止中	1,239	停止中	160	停止中	24	停止中	連続除去
28日	停止中	1,223	停止中	160	停止中	22	停止中	連続除去
29日	停止中	1,194	停止中	160	停止中	36	停止中	連続除去
30日	停止中	1,204	停止中	160	停止中	40	停止中	連続除去

備考1 溶融炉温度:溶融炉二次室温度の連続測定結果の日平均値

備考2 集じん器入口温度:No.1/バグフィルター入口温度の連続測定結果の日平均値

備考3 排ガス中のCO濃度:排ガス4成分分析計によるCO濃度の連続測定結果の日平均値

※異常時に措置を講じた年月日及びその内容