

◎月別処理実績

2025年10月

区分	種類	数量(t)
産業廃棄物	汚泥	164.44
	廃油	54.43
	廃プラスチック類	3,024.69
	燃え殻	19.81
	廃アルカリ	2.36
	紙くず	229.14
	木くず	320.80
	繊維くず	137.49
	動植物性残さ	30.32
	ゴムくず	45.83
	金属くず	274.97
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	549.95
	ばいじん	0.00
	政令第2条第13号に規定する廃棄物	125.02
	小計	4,979.26
特別管理産業廃棄物	感染性廃棄物	8.58
	汚泥(※1)	0.97
	ばいじん(※2)	0.00
	小計	9.55
一般廃棄物	汚泥	468.80
	肉骨粉	0.00
	その他	22.27
	小計	491.07
		合計 5,479.88

※1 鉛又はその化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、ベンゼン、ダイオキシン類を含むことにより有害な物に限る。

※2 鉛又はその化合物、ダイオキシン類を含むことにより有害な物に限る。

◎排ガス測定結果

試料採取日	2025年9月10日	計量証明書発行日	2025年9月22日	
点検頻度	2ヶ月/回 年6回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目			検査結果	
ばいじん濃度	g/m ³ N		0.001	<0.001
硫黄酸化物濃度	cm ³ /m ³ N		<1	<1
窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³ N		40	75
塩化水素濃度	mg/m ³ N		64	45

※ 硫黄酸化物及び窒素酸化物のcm³/m³Nはppmと同じ意味です。

試料採取日	2025年1月9.10日	計量証明書発行日	2025年1月27日	
点検頻度	年1回	試料採取場所	A炉煙突入口	B炉煙突入口
検査項目			検査結果	
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N		0.00027	0.00031

◎燃焼ガスの温度等の測定結果

2025年10月

項目 日付	溶融炉温度 (°C)		集じん器入口温度 (°C)		排ガス濃度 一酸化炭素(CO)(ppm)		ばいじんの除去	
	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	B炉
1日	停止中	1,210	停止中	160	停止中	38	停止中	連続除去
2日	停止中	1,181	停止中	160	停止中	45	停止中	連続除去
3日	停止中	1,181	停止中	160	停止中	41	停止中	連続除去
4日	停止中	1,192	停止中	160	停止中	34	停止中	連続除去
5日	停止中	1,192	停止中	160	停止中	45	停止中	連続除去
6日	停止中	1,195	停止中	160	停止中	42	停止中	連続除去
7日	停止中	1,206	停止中	160	停止中	38	停止中	連続除去
8日	停止中	1,208	停止中	160	停止中	36	停止中	連続除去
9日	停止中	1,249	停止中	160	停止中	25	停止中	連続除去
10日	停止中	1,259	停止中	160	停止中	20	停止中	連続除去
11日	停止中	1,298	停止中	160	停止中	21	停止中	連続除去
12日	停止中	1,306	停止中	160	停止中	30	停止中	連続除去
13日	停止中	1,284	停止中	160	停止中	24	停止中	連続除去
14日	停止中	1,204	停止中	160	停止中	53	停止中	連続除去
15日	停止中	1,159	停止中	160	停止中	63	停止中	連続除去
16日	停止中	1,168	停止中	160	停止中	59	停止中	連続除去
17日	停止中	1,131	停止中	160	停止中	59	停止中	連続除去
18日	停止中	1,140	停止中	160	停止中	43	停止中	連続除去
19日	停止中	1,133	停止中	160	停止中	32	停止中	連続除去
20日	停止中	1,127	停止中	160	停止中	40	停止中	連続除去
21日	停止中	1,121	停止中	160	停止中	39	停止中	連続除去
22日	停止中	1,108	停止中	160	停止中	32	停止中	連続除去
23日	停止中	1,107	停止中	160	停止中	39	停止中	連続除去
24日	停止中	1,108	停止中	160	停止中	40	停止中	連続除去
25日	停止中	1,093	停止中	160	停止中	41	停止中	連続除去
26日	停止中	1,091	停止中	160	停止中	38	停止中	連続除去
27日	停止中	1,081	停止中	160	停止中	37	停止中	連続除去
28日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中
29日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中
30日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中
31日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中

備考1 溶融炉温度:溶融炉二次室温度の連続測定結果の日平均値

備考2 集じん器入口温度 №.1バグフィルター入口温度の連続測定結果の日平均値

備考3 排ガス中のCO濃度:排ガス4成分分析計によるCO濃度の連続測定結果の日平均値

※異常時に措置を講じた年月日及びその内容